



LEGENDA POTRUBI:

- DN 10 = Cu, potrubí 15x1,0 mm, izolace tl. 9 mm
 DN 15 = Cu, potrubí 18x1,0 mm, izolace tl. 13 mm
 DN 20 = Cu, potrubí 22x1,0 mm, izolace tl. 13 mm
 DN 25 = Potrubí z Unifinko Záporkové oceli 28x1,5 mm, izolace tl. 20 mm
 DN 32 = Potrubí z Unifinko Záporkové oceli 33x1,5 mm, izolace tl. 20 mm
 DN 40 = Potrubí z Unifinko Záporkové oceli 42x1,5 mm, izolace tl. 25 mm
 DN 50 = Potrubí z Unifinko Záporkové oceli 54x1,5 mm, izolace tl. 25 mm

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- [illegible]

POZNÁMKA

Rozhodné potrubí bude provedeno z Cu trubek do DN 20, potrubí o DN větší než 20 bude provedeno z uhlíkové oceli. Rozvod U1 vedený ve stavební konstrukci bude proveden s tep. izolací o min. tl. 50 potrubí.

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| MILOŠ ŽABOJANSKÝ Pátek 27. 773 51 BRANKOV IZO 647 42 512 | | MILOŠ ŽABOJANSKÝ Pátek 27. 773 51 BRANKOV IZO 647 42 512 | MILOŠ ŽABOJANSKÝ IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 | MILOŠ ŽABOJANSKÝ IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 | MILOŠ ŽABOJANSKÝ IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 IČO: 515 515 515 |
| Oba: Kamenná Žehrovice, Katozovská ul. 6, 273 01 Kamenná Žehrovice Katozovská ul. 150, Kamenná Žehrovice | | Oba: Kamenná Žehrovice, Katozovská ul. 6, 273 01 Kamenná Žehrovice Katozovská ul. 150, Kamenná Žehrovice | Oba: Kamenná Žehrovice, Katozovská ul. 6, 273 01 Kamenná Žehrovice Katozovská ul. 150, Kamenná Žehrovice | Oba: Kamenná Žehrovice, Katozovská ul. 6, 273 01 Kamenná Žehrovice Katozovská ul. 150, Kamenná Žehrovice | Oba: Kamenná Žehrovice, Katozovská ul. 6, 273 01 Kamenná Žehrovice Katozovská ul. 150, Kamenná Žehrovice |
| REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZS | | REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZS | REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZS | REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZS | REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZS |
| PŮDOPIS VYTÁPĚNÍ – 2NP | | PŮDOPIS VYTÁPĚNÍ – 2NP | PŮDOPIS VYTÁPĚNÍ – 2NP | PŮDOPIS VYTÁPĚNÍ – 2NP | PŮDOPIS VYTÁPĚNÍ – 2NP |
| 45.2017 01.4.16 | | 45.2017 01.4.16 | 45.2017 01.4.16 | 45.2017 01.4.16 | 45.2017 01.4.16 |