



Obec Kamenné Žehrovice  
Karlovarská 6  
273 01 Kamenné Žehrovice

Vážení soutěžící,

Vzhledem k transparentnosti a rovnému přístupu Vám zasílám dotaz a stanovisko k pol. Č. 319 /767 101 101/ Pojezdová brána/ 1,0 kus. U této pol. Chybí detailnější popis a ani v dokumentaci jsme nenalezli bližší údaje. Žádám o doplnění rozměrů, materiálové specifikace, umístění atd.

Rozpočet obsahuje na řádku 168 pol. Č. 141/714 111 101/ Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami / 220,0 m<sup>2</sup>. U této pol. chybí detailnější popis a ani v dokumentaci jsme nenalezli bližší údaje.

Žádáme o doplnění akustické studie či případně stanovení o jaký druh akustického obkladu se jedná. Zejména je nutné upřesnit materiál, konstrukce kotvení, umístění obkladů (čísla místnosti a určení zda se jedná o obklad stěn či strojů) atd.

Rozpočet obsahuje na řádku 359 pol. č. 97 /631 362 029/ Ostatní úpravy povrchů/550,0 m<sup>2</sup>. Žádáme o bližší specifikování této položky, aby bylo jasné, které práce jsou do ní zahrnuty.

Stanovisko zadavatele je následující:

- 1) Pojezdová brána nebude realizována – zůstanou stávající vrata. Nově bude vyzděn pouze sloupek vpravo s návazností na nové oplocení okolo terasy.
- 2) Akustické obklady – projekt pro stavební povolení neřeší typ akustických podhledů. Případný návrh vnitřních akustických obkladů a podhledů bude řešen v rámci prováděcí dokumentace zhotovitele stavby. Provedená akustická studie posuzuje budovu pouze k vnějšímu prostředí.
- 3) ř. 97 – ostatní úpravy povrchů 550 m<sup>2</sup> – stejná výměra je u pol. sanační omítka č. 81. Jedná se o to, že po otlučení stávající omítky mohou být např. stěny extrémně křivé, vlivem zatékání do objektu poškozené apod., proto je zde položky, ve které jsou zahrnuty tyto možné úpravy.

Soňa Černá  
starostka obce

