



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

**OBEČNÍ ÚŘAD
KAMENNÉ ŽEHROVICE**

Došlo dne: 5.5. 2021

Čís. jednací: 461 příl. /

**Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská třída 6
273 01 Kamenné Žehrovice**

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/540/21-7/MV
Spis. zn.: Výst./540/21/328/MV

Vyřizuje: Milada Valentová, pov.č. T-43/2019-OV
Kladno: 3.5.2021

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.2.2021 podala

**Obec Kamenné Žehrovice, IČO 00234508, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice,
kterou zastupuje UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., IČO 25719980, Na Píska 19, 273 01 Žilina**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruč, Komenského, Němcové“

Kontaktní spojení:

Tel: 312 604 318

Fax: 312 240 540

Email: milada.valentova@mestokladno.cz

Web: http://www.mestokladno.cz

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 131/1 (ostatní plocha), parc. č. 133/2 (ostatní plocha), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 135/5 (ostatní plocha), parc. č. 135/7 (ostatní plocha), parc. č. 137/4 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha) v katastrálním území Kamenné Žehrovice.

Druh a účel umisťované stavby: technická infrastruktura

- Nové kabelové vedení veřejného osvětlení včetně umístění 17 ks stožárů veřejného osvětlení a 20 ks svítidel v ulicích Příčná, P. Bezruče, J. A. Komenského, Boženy Němcové v katastrálním území Kamenné Žehrovice. Nová kabelová trasa veřejného osvětlení bude v délce cca 500 m. Nová trasa kabelového vedení veřejného osvětlení bude vedena v severovýchodní části Obce Kamenné Žehrovice, v severním chodníku ul. Příčná v pozemku parc. č. 135/7, 131/1 v k. ú. Kamenné Žehrovice, dále povede ve východním chodníku v ul. P. Bezruče v pozemcích parc. č. 133/2, 135/5 v k. ú. Kamenné Žehrovice, dále povede ve východním chodníku v ul. J. A. Komenského v pozemku parc. č. 135/5 v k. ú. Kamenné Žehrovice a dále povede ve východním chodníku v ul. Boženy Němcové. Dvě lampy v ulici Příčná u objektu č. p. 169 a č. p. 423 budou mít dvojitý výložník a dvě svítidla. Nové svítidlo před objektem č. p. 175 v ul. Příčná bude osazeno na stávajícím betonovém sloupu. Křížení ulic bude provedeno protlaký. Kabelové vedení bude typu AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10. Stožáry veřejného osvětlení budou v provedení typu K5 s LED svítidlem Bellatrix 25.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle dokumentace vyhotovené 01/2019 společností UNISERVIS Hašek, s.r.o.- Projekce, IČ: 25719980, se sídlem Na Píska 19, 273 01 Kamenné Žehrovice a ověřené Františkem Králem, ČKAIT - 0003764, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, která obsahuje výkres „Montáž“ v měřítku 1: 400 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou nejsou negativně ovlivněny sousední nemovitosti.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí dokumentace, která obsahuje výkres „Montáž“ v měřítku 1: 400 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích.
2. V dotčeném území se nacházejí sítě technického vybavení - podzemní sítě NN a nadzemní sítě NN, VN a stanice) spol. ČEZ Distribuce, a. s., síť elektronických komunikací spol. CETIN a. s., STL PE plynovody včetně přípojek spol. GasNet s. r. o, vodohospodářské zařízení - vodovod - kanalizace - provozované společností Středočeské vodárny, a.s. Tato zařízení nesmí být prováděním předmětné stavby poškozena, podmínky vlastníků nebo provozovatelů na jejich ochranu musí být respektovány. Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí jejich vyjádření k předmětné stavbě.

3. Při realizaci stavby budou respektována stávající energetická zařízení (podzemní sítě NN a nadzemní sítě NN, VN a stanice) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. včetně jejich ochranných pásem, stanoveným dle „Energetického zákona“ č. 458/200 Sb. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle „Podmínek pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení“ a budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s.:
- základy všech doplňkových staveb objektu (stožáry veřejného osvětlení, rozváděče, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy
 - místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50 341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
 - v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu
 - při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vodičů VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1), v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN
 - pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů, s ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách, ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 - stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů, nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
 - v případě činnosti nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu /vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
 - umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce a. s. k jejich zařízení, při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu
 - při realizaci stavby budou dodrženy „Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení“
 - dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo jakékoliv poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s. je třeba nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860, poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka, zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

4. Při realizaci stavby budou respektovány sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN, a. s. a dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, a. s.
5. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti GasNet Služby, s.r.o.:
 - při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
 - před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, během stavby kontrola plynárenského zařízení
 - v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; plynárenské zařízení musí být volně přístupné
 - souběh kabelů VO s STL plyn. zařízením min. 0,6 m dle ČSN 73 6005
 - při křížení musí být kabel uložen v chrániče s přesahem 1 metr na každou stranu
 - vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO (sloupu NN) od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm
 - při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek; veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek
 - při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
 - při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti společnosti GasNet Služby, s.r.o.
6. Při realizaci stavby budou respektována vodohospodářská zařízení provozovaná společnostmi Středočeské vodárny, a.s. Při zemních pracích bude nutné nechat vytyčit skutečné polohy vodohospodářského zařízení, termín bude nutné dohodnout minimálně 14 dní předem a budou dodrženy podmínky společnosti Středočeské vodárny, a.s.:
 - minimálně 14 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před zahájením stavby je nutno informovat výše uvedené provozovatele, které zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury
 - po ukončení stavby, minimálně 14 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před kolaudací stavby je nutno u výše uvedených provozovatelů objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození tohoto zařízení stavbou
 - při realizaci stavby požadujeme dodržet „Všeobecné podmínky“, platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření
 - osazení poklopů vodohospodářského zařízení do nivelety vozovky, případně při změně nivelety terénu, musí být provedeno společností SV, a.s. po dodání závazné objednávky na výše uvedené provozovatele nebo zhotovitelem se souhlasem daných provozovatelů; poklopy musí být jednotné a musí odpovídat Technickým Standardům SV, a.s.
 - při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitosti; přípojky nejsou provozovány společností Středočeské vodárny a.s. a společnost tedy nemá obvykle k dispozici zákres jejich skutečné trasy
 - při umístění nových sloupů veřejného osvětlení musí být dodrženo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v rozsahu 1,5 m a to na všechny strany od pláště potrubí

- v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení neumísťovat žádné betonové sloupy, žádné nadzemní stavby nebo konstrukce, nezpevňovat povrch monolitickým betonem, neprovádět zemní práce, změny nivelety a jiné činnosti, omezující přístup k vodohospodářskému zařízení
 - v prostoru ochranného pásma nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty; výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí
 - bude umožněn provozovateli vodohospodářského zařízení bezproblémový přístup do ochranného pásma vodohospodářského zařízení včetně nezbytných strojních mechanismů při opravách a údržbě
 - v případech, kdy nebude možné dodržet naše podmínky ochranného pásma vodohospodářského zařízení, je nutné projednat výjimku na místě s pracovníky výše uvedených provozů se zápisem do provozního deníku
7. Při realizaci stavby musí být respektováno zařídění staveniště dle ČSN 73 00 39 - Navrhování objektů na poddolovaném území. Staveniště je zařazeno do IV. skupiny stavenišť dle této ČSN 73 00 39.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kladno, Dopravního inspektorátu:
- stavba bude koordinována s plánovanou rekonstrukcí místní komunikace a přilehlého okolí této místní části obce, kterou projektovala fy. PF PROJEKT, s.r.o.
 - povrchové úpravy budou prováděny zásadně v souběhu těchto dvou staveb
 - při částečném omezení, nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započítím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na PČR DI Kladno
 - před započítím stavebních prací je potřeba si zažádat o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 dle zákona č. 13/1997 Sb.
 - v případě výstavby nových podpěrných bodů el. vedení, sloupů VO, rozvodných skříní atd. budou tyto vždy umístěny v souladu s normou ČSN 73 6110 - "Projektování místních komunikací" - tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od okraje komunikace, průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m
 - práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66,
 - při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 - inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.
 - veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN
9. Při realizaci stavby je nutno dodržet zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zákona č. 114/1992 Sb., a ČSN 83 9061) a v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene, poškozené kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením; případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
10. Při realizaci stavby bude nutno dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§ 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,) na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před

- zahrnutím výkopu je nutné provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště.
11. Původce odpadů předá vytríděné odpady jen oprávněným osobám, které jsou kompetentní k jejich převzetí dle zákona o odpadech. Recyklace odpadů má přednost před jejich odstraněním na skládce, např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách nebo materiálové využití odpadů. Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. Přebytková zemina, která je odpadem, může být použita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.
 12. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s., Lužná čp. 591/4, Praha 6, mob.:603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 13. V souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona bude zpracována dokumentace pro provádění stavby.
 14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Odůvodnění:

Dne 10.2.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruče, Komenského, Němcové“ na pozemcích v katastrálním území Kamenné Žehrovice.

Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele k doplnění žádosti dne 5.3.2021 a řízení přerušil do 31.5.2021. Žadatel doplnil všechny předepsané náležitosti 22.3.2021.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 29.3.2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 27.1.2021 č. j. OŽP/8124/20-3;
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, ze dne 30.12.2020 č. j. ÚP-573/20-765-2020-1150;
- Obecní úřad Kamenné Žehrovice, ze dne 23.11.2020 č. j. 1208/2020;
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ze dne 25.11.2020 č. j. SBS 45232/2020/OBÚ-02/1 a ze dne 21.4.2021 č. j. SBS 12488/2021/OBÚ-02/1;
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, ze dne 4.12.2020 č. j. KRPS-287702-1/ČJ-2020-010306;

K záměru se vyjádřili:

- CETIN a.s., ze dne 24.11.2020 č. j. 829768/20;
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 21.4.2021 č. j. 010509873 ze dne 1.12.2020 č. j. 1111668309;
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 9.12.2020 č. j. 5002264729;
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kladenské doly, ze dne 8.12.2020 č. j. 2020/13825/PKÚ;
- Středočeské vodárny, a.s., ze dne 30.11.2020 č. j. P20710028738;

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kladenské doly, Středočeské vodárny, a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 223, 235, 258/1, 261, 267, 270, 286, 296, 307, 314, 352, 354, 363, 385, 393, 409, 446/2, 482, 485, 517, 518/1, 592, 730, parc. č. 131/15, 131/16, 131/23, 133/3, 134/1, 134/2, 134/6, 1258 v katastrálním území Kamenné Žehrovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kamenné Žehrovice č.p. 153, č.p. 159, č.p. 169, č.p. 167, č.p. 177, č.p. 175, č.p. 188, č.p. 192, č.p. 206, č.p. 220, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 253, č.p. 274, č.p. 282, č.p. 297, č.p. 316, č.p. 394, č.p. 391, č.p. 392, č.p. 396 a č.p. 423

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí

opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Milada Valentová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 6.5.2021 Sejmuto dne:

Skutečné datum sejmutí :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 15.3.2021 bankovním převodem.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., IDDS: bpr89kg

sídlo: Na Píska č.p. 19, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice

zastoupení pro: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice