


**projektová, průzkumná a konzultační společnost**

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 267 004 111, [www.pudis.cz](http://www.pudis.cz), [info@pudis.cz](mailto:info@pudis.cz)

Vypracoval: Palivový kombinát Ústí státní podnik středisko Kladenské doly	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Rebec	Investor: Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 273 01 Kamenné Žehrovice 
Odpovědný projektant: Ing. Michal Rebec	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Číslo zakázky: D-16-021	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Datum: 05.2016		

Akce: Přestavba místní panelové komunikace Potoční – výměna povrchu	Měřítko: –	Formát: 4xA4
Příloha: Báňské posouzení	Stupeň: DSP/PDPS	Souprava:
	Číslo přílohy: G.4.	

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNÍ PODNIK  
Hrbovická 2  
403 39 CHLUMEC**

středisko Kladenské doly  
273 06 LIBUŠÍN  
IČO: 00007536 zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl A XVIII, vložka 433

Váš dopis č. j.: E-mail  
Ze dne: 13.07.2016

Číslo jednací: 2016/9895/PKÚ/KLA  
Vyřizuje: Ing. Slavík Josef/622/16  
Telefon: 312 814 217  
Libušín 26.07.2016

Počet listů: 2  
Počet příloh: 1

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 PRAHA 10

**Báňské posouzení a zařídění staveniště – přestavba ulic Potoční a Luční v k.ú. Kamenné Žehrovice**

*Situování vzhledem k CHLÚ: Srby (jižní část)*

*Situování vzhledem ke stanoveným bezpečnostním pásmům: mimo bezpečnostní pásmo HDD*

*Období prováděného výrubu: 1965-1970*

*Výrub zajišťován dolem: Wannieck v Kamenných Žehrovicích*

*Nadmořská výška povrchového terénu: cca +377 až +388 m n.m.*

*Nadmořská výška počvy těžené hlavní sloje: cca +120 m n.m.*

*Hloubka uložení sloje: cca 270 m (max.) Poloměr účinné plochy: max. 190 m*

*Anomálie uložení v hlubině: složité úložní a báňsko-technické podmínky dobývání, komplikovaná tektonická stavba uhelného ložiska, nerovnoměrné vedení porubní fronty*

*Poklesy souvisejícího terénu: č. bodu čp. 341 v období: 1969-2015 -0,010 m*

*Charakteristika projevů důlních vlivů na povrchovém terénu:*

Posuzované staveniště je situováno v jižní části CHLÚ Srby. Přestože se nachází za hranicemi historického dobývání (a tudíž samo o sobě poddolované není), je třeba vzít do úvahy „dosah vlivů“ důlní činnosti prováděné dolem Wannieck v letech 1965-1970.

V současné době lze pokládat primární vlivy důlní činnosti za téměř doznělé, nelze však zcela vyloučit účinky negativního působení druhotných faktorů (srážková činnost a její vliv na stabilitu bezprostředního podloží stavby, nerovnoměrné zatížení terénu, otřesy vlivem dopravy, ostatní stavební práce v bezprostředním okolí, zatápění stařin apod.), které by mohly ještě dodatečně oživit drobné deformace terénu.

Na základě výše uvedených skutečností a po vyhodnocení dostupných báňsko-technických podkladů a rovněž s přihlédnutím k možnosti dodatečného přetvoření místního terénu se staveniště zařazuje:

**do V. skupiny stavenišť  
podle ČSN 73 00 39 - navrhování objektů na poddolovaném území**

Zatřídění je zpracováno tak, že při jeho respektování projektantem nebude dotčena ochrana výhradního ložiska v hranicích CHLÚ spravovaných organizací Palivový kombinát Ústí, státní podnik ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a současně tím bude zajištěna ochrana navrhovaných objektů na poddolovaném území.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNÍ PODNIK se sídlem v Chlumci  
středisko Kladenské doly  
273 06 LIBUŠÍN  
-2-

V.2. 

Ing. Vladimír Polívka  
vedoucí střediska

**Na vědomí:** OBÚ pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského

**Příloha:** doplněný snímek katastrální mapy





## Přestavba ulic Potoční a Luční v k.ú. Kamenné Žehrovice

Staveniště je zařazeno do  
**V. skupiny stavenišť**  
podle ČSN 73 00 39

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**  
STÁTNÍ PODNIK se sídlem v Chlumci  
středisko Kladenské doly  
273 06 LIBUŠÍN  
-2-

**V Libušíně 26.7.2016**

