

PUDIS a.s.	V IC
Došlo dne: 08 -07- 2015	
Č. jednací	1188/15

Došlo dne - 8 -07- 2015
Č. jednací 1188/15
Výše o.k. Ing. Rejšek

DOPORUČENÉ

PUDIS, a.s.
Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	telefon:	V Kladně dne:
	P15710011768	Křišková	312 812 266	29.6.2015

k.ú. Kamenné Žehrovice
Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou
Existence sítí, Vyjádření pro stavební povolení

Investor - Stavebník: Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje:

Konstrukce vozovky	celkem 390 mm
Konstrukce vozovky - dlažba	celkem 420 mm
Konstrukce parkovací plochy a odvoňovacího proužku	celkem 420 mm
Konstrukce chodníku	celkem 240 mm
Konstrukce vjezdů	celkem 320 mm

Odvodnění - Obslužná komunikace souběžná s ul. Karlovarskou

Odvedení vod z povrchu komunikace bude řešeno pomocí jednostranného příčného sklonu vozovky (vlevo) do odvoňovacího proužku (žlábků) provedeného ze zatravnovacích tvárnic. Podélným sklonem bude voda svedena do nově zřízených uličních vpustí: UV1, UV2, UV3. Pláň bude odvodněna do podélné drenáže s travivodem, který bude sveden do vpustí.

Odvodnění – Odbočná přístupová komunikace

Vzhledem ke značnému podélnému sklonu (až 11,44%) budou na komunikaci osazeny příčné žlaby, které zamezí odtoku povrchových vod na přilehlý pozemek. V horní části komunikace budou povrchové vody navíc svedeny jednostranným sklonem k pravému okraji vozovky a zachyceny horskou vpustí.

Technické podklady:

- V prostoru stavby se nachází **vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu** v provozování naší společnosti Středočeské vodárny, a.s., a to **vodovod a kanalizace**.
- **Orientační polohu tohoto zařízení** bez jednotlivých přípojek jsme do příložené situace vyznačili.
- Polohu sítí v digitální podobě je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, josef.kyncl@svas.cz 312 812 128 Jiřina Provalilová jirina.provalilova@svas.cz **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**
- Oddílné dešťové kanalizace naše společnost SV, a.s. neprovozuje.

Vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu v k.ú. Kamenné Žehrovice je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s.:

- **Provoz Vodovod Kladno**, ul. U Vodojemu 3085, vedoucí střediska Jaromír Musil, tel. 312 812 223, 723 074 325, 312 812 176, e-mail jaromir.musil@svas.cz
- **Provoz kanalizace středisko Kladno**, vedoucí střediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu kanalizace, tel.: 312 812 323, 724 610 132, e-mail: marek.hrma@svas.cz

Vytýčení skutečné polohy vodovodu a kanalizace je možné si objednat u výše uvedených provozů, provozy na požádání **upřesní trasu zařízení na místě**. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Ke stavbě máme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení tyto podmínky:

- Minimálně 10 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před zahájením stavby je nutné informovat příslušný provoz vodovodu a provoz kanalizace, který zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby, minimálně 10 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) **před kolaudací stavby je nutné** u příslušných provozů objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození tohoto zařízení stavbou.
- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme dodržet „Všeobecné podmínky“, platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zákres jejich trasy.
- Osazení poklopů do nové nivelety, případně při změně nivelety terénu, musí být provedeno společností SV a.s. po dodání závazné objednávky na výše uvedené provozy.
- Připojení nových přípojek dešťových vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci provozu kanalizace naší společnosti SV,a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat. Stávající vpusti, které nebudou využívány a jsou určeny k odstranění, požadujeme zaslepit přímo na stoce dle pokynů výše uvedeného provozu kanalizace SV,a.s.

Příloha:
Situace s razítkem SV, a.s.
Všeobecné Podmínky

Ing. Marie Večeřová
Manažer útvaru technického vyjadřování



Středočeské vodárny, a.s.
útv. technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)

Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.

3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.

4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:

5.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.

5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.

5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).

5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.

5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.

5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

6. Veškeré poklapy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.

7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.

8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.