



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

k veřejné zakázce zpracované dle příslušných ustanovení organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jako zakázka III. kategorie

Název zakázky

Obnova MK Na Turyni

Zadavatel:

Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
IČ: 002 34 508
Kontaktní osoba: Soňa Černá, starostka
Tel. 312 658 003, 724 181 803
E-mail: starostka@kammennezehrovice.cz

1) Dotaz:

2100000R1 - Přeložka lampy veřejného osvětlení vč.kabeláže - 1 kpl - Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kompletovou položku, prosíme o rozpad tohoto kompletu - bude zapotřebí bourat betony, spojovat nějaké kabely (nevíme jaké) atd.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o běžný přesun lampy VO řešený zcela běžně kompletovou položkou.

2) Dotaz:

2100000R2 – Přeložka kabelu VN - 1 kpl – Jedná se o přeložku, kterou si provádí majitel sítě (ČEZ) a smlouvu řeší přímo s investorem. Žádáme o vyjádření k této položce.

Odpověď zadavatele:

Po odhalení kabelu musí zhotovitel přizvat správce kabelu (ČEZ), který rozhodne o dalším postupu – buď uzná, že posunutí provede zhotovitel stavby, nebo přizve specialistu na manipulaci s kabelem VN.

3) Dotaz:

2100000R3 – Přeložka kabelu NN - 1 kpl – Jedná se položku, kterou lze realizovat, ale chybí vyjádření majitele sítě. Pokud se bude posunovat celý kabel, bude se muset naspojkovat a nastavit?

Odpověď zadavatele:

Po odhalení kabelu musí zhotovitel přizvat správce kabelu (ČEZ), který rozhodne o dalším postupu – buď uzná, že posunutí provede zhotovitel stavby, nebo přizve specialistu na manipulaci s kabelem NN.



4) Dotaz:

V PD chybí veškerá vyjádření správců sítí. Žádáme o doložení platných vyjádření správců dotčených sítí.

Odpověď zadavatele:

V příloze č. 1 této dodatečné informace jsou vyjádření správců dotčených sítí.

5) Dotaz:

Chybí projektová dokumentace elektro. Bez této dokumentace nelze udělat skutečné provedení a ani revizi elektro tak, že nelze stavbu zkolaudovat.

Odpověď zadavatele:

Po odhalení kabelu musí zhotovitel přizvat správce kabelu (ČEZ), který rozhodne o dalším postupu – buď uzná, že posunutí provede zhotovitel stavby, nebo přizve specialistu na manipulaci s kabelem NN.

Touto dodatečnou informací nedochází ke změně zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů. Došlo pouze k doplnění chybějící informace.

Příloha č. 1 – Vyjádření správců dotčených sítí

Kamenných Žehrovicích, dne 6. 5. 2020



Soňa Černá
Starostka obce