



Tabulka místností - PŘÍSTAVBA ZŠ		
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]
P.2.01	CHODBA	76,93
P.2.02	UČEBNA	53,67
P.2.03	WC DÍVKY	4,05
P.2.04	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	4,18
P.2.05	KABINA WC DÍVKY	1,13
P.2.06	KABINA WC DÍVKY	1,11
P.2.07	KABINA WC DÍVKY	1,13
P.2.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,49
P.2.09	WC CHLAPCI	4,05
P.2.10	PISOÁRY	5,53
P.2.11	KABINA WC CHLAPCI	1,13
P.2.12	KABINA WC CHLAPCI	1,13
P.2.13	UČEBNA	59,48
PLOCHA CELKEM:		215,01

LEGENDA SLABOPROUD :

- ROZVADĚČ RACK
- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA, ZDROJ, BATERIE
- ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK
- ČTEČKA KARET A OTISKŮ
- DVOJZÁSUVKA U PODLAHY
- DVOJZÁSUVKA POD STROPEM
- INSTALAČNÍ KRABICE V PODLAZE
- JEDNOZÁSUVKA POD STROPEM
- JEDNOZÁSUVKA U PODLAHY
- KABEL HDMI
- KABEL USB
- RUČÍČKOVÉ HODINY JEDNOSTRANNĚ - JEDNOTNÝ ČAS
- ŠKOLNÍ ROZHLAS - REPRODUKTOR
- ŠKOLNÍ ROZHLAS- PŘÍPRAVA PRO REPRODUKTOR
- ŠKOLNÍ ZVONEK
- DOMÁCÍ TELEFON
- KRABICE - ŠKOLNÍ ROZHLAS - PŘÍPRAVA PRO REPRODUKTOR
- DETEKTOR POHYBU PIR
- STATICKÁ KAMERA
- PŘÍPRAVA PRO KAMERU
- VAPO ČIDLO

SESTAVA PRO TV: 230 V + HDMI + DATA - UMÍSTIT 2,6 m NAD PODLAHOU
SESTAVA PRO INTERAKTIVNÍ TABULY: 230 V + 230 V + HDMI + USB + DATA - UMÍSTIT 2,6 m NAD PODLAHOU

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- MODUS, spol.s.r.o. QN_A/1050 MODUS QN A 1050
- Přisazené svítidlo s barevným krytem, LED 44W, 5000LM, IP66, IK08
- MODUS, spol.s.r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
- LED svítidlo, přisazené, kruhové, IP44, 1300 lm, 4000 K, 230V
- Přisazené svítidlo s barevným krytem, LED 44W, 5000LM, IP66, IK08
- MODUS, spol.s.r.o. AREL4000RM2KM MODUS AREL 4000 RM 2 KVM
- Přisazené nástěnné svítidlo IP44, LED 25W, 2300LM, venkovní
- LED svítidlo nouzové, nástěnné, 8 W, min. 1 hod
- LED svítidlo nouzové, nástěnné s piktogramem, 100 lm, IP42, 1hod
- Nástěnný/stropní ventilátor s automatickou žaluzií a časovačem (vývod PVC potr. do exteriéru) - zapnutí spolu s osvětlením
- Zásuvka dvojité 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka IP44 230V/16A
- Vývod pro splachování pisoáru
- Spínač řazení 1; 2; 5; 6; 6+6; 7
- Pohybové čidlo 360° / 180°, snímač přítomnosti
- Slaboproudé rozvaděče - datové skříně
- Svorkovnice hlavního ochranného pospojování MET
- Doplňující místní ochranné pospojování
- Signalizační systém ENSTO z WC pro tělesné postižené
- Kontrolní modul s alarmem - FEH 2001 v místn. 1.04
- Transformátor - FLM 1000 v instalační krabici na stěně
- Prosvětlené tlačítko - FAP 1001 na stěně WC u dveří
- Tlačítko signální tahové - FAP 3002 na stěně
- Signalizace bude zapojena dle technické dokumentace výrobce

VEDOUČÍ ZAKÁZKY: ING. JAROMÍR CHVÁTAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LIBUŠE CHVÁTALOVÁ	VYPRACOVAL: PETR JANEČEK	<div>ARIPROS s.r.o. architektura - interiéry - projekce staveb</div> <div>Železničářů 2286, 272 01 Kladno - Kročehlavy tel.: 312 246 002 e-mail: info@aripros.cz IČO: 261 74 936</div>
AKCE	Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice katastrální území Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225			
INVESTOR	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6 273 01 Kamenné Žehrovice			
ČÁST	D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD D.1.2.5.2 VÝKRESOVÁ ČÁST			
OBSAH	ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 2.NP PŘÍSTAVBY ZŠ A STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ			

STUPEŇ: DPS		
FORMÁTY: 4x A4	MĚŘÍTKO: 1:75	Č. ZAKÁZKY: 421 123
DATUM: březen 2025		PARÉ:
Č. VÝKRESU D.1.2.5.2. 3.		