



## POZNÁMKY:

- Od zkušebních svorek provést nové napojení k zemničům drátem FeZn 10
- Uzemnění bude společné pro ochranu před úrazem el. proudem a pro ochranu před bleskem a bude provedeno jako obvodový zemnič páskem FeZn 30x4 dle ČSN 33 2000-5-54.e d.3
- V místě křížení soustavy hromosvodu se záchytným lanovým a protisněhovým ochranným systémem provést spojení se svody hromosvodu.
- Nevýhovující stávající zemničí síť nahradit zemničím páskem FeZn 30x4 nebo zemničími tyčemi ZT 1,5.

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JAROMÍR CHVÁTAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LIBUŠE CHVÁTALOVÁ		VYPRACOVAL: PETR JANEČEK	
AKCE	Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice  katastrální území Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225				
INVESTOR	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6 273 01 Kamenné Žehrovice				
ČÁST	D.1.2.5.    TPS - SILNOPROUD D.1.2.5.2. VÝKRESOVÁ ČÁST				
OBSAH	HROMOSVOD				

<div>ARIPROS s.r.o. architektura - interiéry - projekce staveb</div> <div>Železničářů 2286, 272 01 Kladno - Kročehlavy tel.: 312 246 002 e-mail: info@aripros.cz IČO: 261 74 936</div>		
STUPEŇ: DPS		
FORMÁTY: 2x A4	MĚŘÍTKO: 1:100	Č. ZAKÁZKY: 421 123
DATUM: březen 2025		PARÉ:
Č. VÝKRESU D.1.2.5.2. 4.		